

Certificado de Ensayos

EMPRESA	VEKAPLAST IBERICA S.A.
DIRECCIÓN	Pol. Ind. VILLALONQUEJAR – C/ LÓPEZ BRAVO, 58 09001 BURGOS
Nº CERTIFICADO	18234

**PUERTA PVC OSCIOBATIENTE UNA HOJA
(900 x 2.250) mm
REF. «SOFTLINE DOBLE JUNTA 70 (SL/DJ 70)»**

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE E1200
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C5

FECHA 24 de abril de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Fdo: 
Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción