

# Certificado de Ensayos

<b>EMPRESA</b>	<b>VEKAPLAST IBERICA S.A.</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>Pol. Ind. VILLALONQUEJAR – C/ LÓPEZ BRAVO, 58 09001 BURGOS</b>
<b>Nº CERTIFICADO</b>	<b>18237</b>

**VENTANA PVC OSCIOBATIENTE UNA HOJA  
(900 x 1.300) mm  
REF. «SOFTLINE DOBLE JUNTA 70 (SL/DJ 70)»**

<b>ENSAYO</b>	<b>RESULTADO</b>
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	<b>CLASE 4</b>
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	<b>CLASE E1200</b>
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	<b>CLASE C5</b>

**FECHA 24 de abril de 2008**

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Fdo:   
Asier Maiztegi  
Director Dpto. Construcción