



CIDEMCO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
Laboratorio de Ensayos

Bº Lasao, Area Anardi nº 5
Apartado de Correos 134
20730 Azpeitia
Guipúzcoa

Tel.: 943-816800
Fax.: 943-816074
E-mail: cidemco@cidemco.es
www.cidemco.es

CERTIFICADO DE ENSAYOS

EMPRESA **ITESAL, S.L.**

DIRECCIÓN **Pol. Industrial, Calle G 50750 Pina de Ebro (Zaragoza)**

Nº CERTIFICADO **6731 (1/5)**

VENTANA ALUMINIO REF. «IT-40 CE»

Acristalamiento 4-12-5

ACREDITACIONES:



ENAC: 34/LE162. Ventanas

ENAC: 34/LE346. Herrajes para edificación

ENAC: 34/LE347. Madera

ENAC: 34/LE347. Suelos de madera

ENAC: 34/LE345. Barnices

ENAC: 34/LE345. Pinturas

ENAC: 34/LE024. Muebles de cocina

ASOCIADO A:


ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación)

ASEFAVE
(Asociación Española de Fabricantes de fachadas ligeras y ventanas)

FEDIT
(Federación Española de Entidades de Innovación Tecnológica)

AETEPA
(Asociación Española de Técnicos en pintura y afines)

Frecuencia (Hz)	R (dBA)
100	19,3
125	21,8
160	23,4
200	16,8
250	25,7
315	30,8
400	32,0
500	35,0
630	37,0
800	35,6
1.000	33,8
1.250	31,9
1.600	40,1
2.000	43,0
2.500	39,0
3.150	37,6
4.000	42,4
5.000	45,6



Índice de aislamiento a ruido aéreo:

$R_A = 33,7$ dBA

Índice ponderado de reducción sonora:

$R_W(C;C_{tr}) = 35 (-2;-6)$ dB

FECHA: **9 de enero de 2001**

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos cuyo número coincide con el del certificado, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha arriba indicada, y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

