

Certificado de Ensayos

EMPRESA	VEKAPLAST IBERICA S.A.
DIRECCIÓN	Pol. Ind. VILLALONQUEJAR – C/ LÓPEZ BRAVO, 58 09001 BURGOS
Nº CERTIFICADO	18231

**PUERTA PVC OSCIOBATIENTE DOS HOJAS
+ CAJÓN DE PERSIANA
(1.500 x 2.470) mm
REF. «SOFTLINE DOBLE JUNTA 70 (SL/DJ 70)»**

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE E750
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C2

FECHA 24 de abril de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Fdo: 
Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción